



ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ

ਰਜਿ: ਦਫਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ: ਮਾਲ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ-147001.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਈ.ਡੀ ਨੰ. U40109PB2010SGC033814

ਦਫਤਰ: ਵਧੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

email: srxen-pm-fzr@pstcl.org


CORRIGENDUM - I

ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਕੁਅਰੀ ਨੰ. 08/2024-25, ਮਿਤੀ: 11.09.2024 ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ: 26.09.2024 ਨੂੰ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੇਅਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ Specification & Make etc. ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

S. No.	Description of Material	Qty. (In Nos.)	Rate to be Quoted (Per Qty.)
1.	Supply of following Spare Material for 220/132 kV Sub-Stations under P&M Division PSTCL Ferozepur:		
1	Closing Coil for 11 kV Bus-Coupler (Make BHEL) VM12 Type (220V DC, Rabco or equivalent)	1	
2	Closing Coil for 11 kV Stelmec Make VCB, SIVP-12-VC32 Type (220V DC, Rabco or equivalent)	1	
3	Trip Coil for 11 kV Stelmec Make VCB, SIVP-12-VC32 Type (220V DC, Rabco or equivalent)	1	
4	Trip Alarm for 11 kV VCB CG Make (220V DC, Make: Alan, Seco or equivalent)	4	
5	Trip Alarm for 66 kV ABB Make Panel (220V DC, Make: Alan, Seco or equivalent)	4	
6	Non-Trip Alarm for 66 kV ABB Make Panel (220V DC, Make: Alan, Seco or equivalent)	4	
7	Spring Charge Motor for 11 kV Stelmec VCB, SIVP-12-VC32 Type (Make Delco or equivalent) (80 W, 220V AC)	4	
8	T&C Handle for 11 kV VCB (Make: JC, Switron or equivalent) (With 4 Contacts 2NO2NC)	1	
9	Programmable Ampere Meters as follows: - (Make AE, Secure or equivalent)		
9.1	Programmable Ampere Meter for 11 kV VCB (CTR 400-200/1 A) (Size in mm 96x96)	1	
9.2	Programmable Ampere Meter for 220/66 kV C&R Panels (CTR 300/1 A) (Size in mm 72x144)	1	
9.3	Programmable Ampere Meter for 66 kV Line C&R Panels (CTR 400/1 A) (Size in mm 72x144)	5	
9.4	Programmable Ampere Meter for 66/132 kV C&R Panels (CTR 600/1 A) (Size in mm 72x144)	2	
9.5	Programmable Ampere Meter for 66 kV T/F C&R Panel (CTR 1000/1 A) (Size in mm 72x144)	1	

ਇੰਨਕੁਅਰੀ ਨੰ. 08/2024-25, ਮਿਤੀ: 11.09.2024 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ: 26.09.2024 ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ 11.00 ਵਜੇ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਵਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨਕੁਅਰੀ ਨੰ. 08/ 2024-25, ਮਿਤੀ: 11.09.2024 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।


ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 2964/2969, ਮਿਤੀ: 12/09/2024

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।

1. ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜ: ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਹਲਕਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਬਠਿੰਡਾ।
2. ਐਸ.ਐਸ.ਈ./ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਟਕਰੋੜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ: 26.09.2024 ਨੂੰ (ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲਣ ਸਮੇਂ) ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਐਸ.ਐਸ.ਈ. 220 ਕੇਵੀ ਸ/ਸ ਬੋਤੀਆਂਵਾਲਾ, 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ।
4. Notice Board.


ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਪੀ ਤੇ ਐਮ ਮੰਡਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।